

Додаток
до Правил збирання, транспортування
та очищення стічних вод у
населеному пункті від об'єктів, які не
приєднані до систем централізованого
водовідведення
(пункт 8 глави 3 розділу IV)

**Допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах домогосподарств, які
транспортуються до систем централізованого водовідведення за допомогою
асенізаційного транспорту**

№ з/п	Показник забруднень	Одиниці виміру	Допустима концентрація
1	2	3	4
1	Біохімічне споживання кисню (БСК ₅)	мгО ₂ /дм ³	800
2	Хімічне споживання кисню (ХСК)	мгО ₂ /дм ³	1160
3	Завислі речовини та речовини, що спливають	мг/дм ³	867
4	Азот загальний	мг/дм ³	146
5	Фосфор загальний	мг/дм ³	24
6	Хлориди (Cl ⁻)	мг/дм ³	120*
7	Біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовин (СПАР аніонні)	мг/дм ³	33
8	Жири	мг/дм ³	66
9	Нафтопродукти	мг/дм ³	10

* – додатково до вмісту хлоридів у питній воді, що подається до цього населеного пункту



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Хоцянівська Наталія Володимирівна
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C9113600FBC4B300
Дійсний з 01.03.2023 0:00:00 по 28.02.2025 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій
та інфраструктури України



8885/25/14-24 від 12.07.2024